

Évaluation en vue de l'obtention du label Tourisme & Handicap



L'établissement

Désignation	HEBERGEMENT NON ERP (DOCID:th321206)
Adresse	75003 Paris Ile-de-France
Responsable de l'établissement	***
Filière	Hébergement non ERP
Relai local	

L'évaluation

Nom(s) de(s) évaluateur(s)	***
Type d'évaluation	Adhésion
Date de l'évaluation	
Commentaire sur l'évaluation	



Compte-rendu de l'évaluation

Rapport de visite

Points forts

Points d'amélioration



EVALUATION COMPLETE

SIGNALISATION & CHEMINEMENTS & ECLAIRAGE

Stationnement privé de l'établissement

1 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Existence de place de stationnement repérable et située au plus près de l'accueil, matérialisée au sol et signalée.

Oui Non Non concerné

Si stationnement dans la cour du logement dédié à cet effet cocher Non concerné. Si stationnement public cocher Non concerné. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

2 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Place de stationnement suffisamment large et sans dévers important.

Oui Non Non concerné

Largeur minimum de 3,30 m. Les places situées en épi ou en bataille doivent comporter une surlongueur de 1,20 m matérialisée au sol. Dévers inférieur ou égal à 2 %. Si stationnement public cocher Non concerné. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Stationnement public

3 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Stationnement adapté à proximité si l'établissement ne dispose pas de parking privatif

Oui Non Non concerné

Parking autre à préciser sur le site internet en indiquant la distance en mètre jusqu'à l'entrée du site. Si stationnement privé cocher Non concerné . Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Signalétique de l'établissement

4 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Signalétique directionnelle, d'information et de localisation facilement repérable sur l'ensemble des supports.

Oui Non Non concerné

Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

5 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Signalétique homogène sur tout le site.

Oui Non Non concerné

Attention à ce que le même pictogramme soit présent sur l'ensemble de la signalétique directionnelle et la signalétique de localisation Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

6 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Signalétique texte/image. Informations concises, faciles à lire et à comprendre.

Oui Non Non concerné

Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

7 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Signalétique avec des caractères lisibles.

Oui Non Non concerné

Caractères dont la hauteur est fonction de la distance de lecture, taille des caractères supérieure à 1,5cm. Utiliser une police de type bâton, sans sérif et de caractères type «Arial», «Helvetica» etc...par exemple. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

8 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Signalétique de couleurs contrastées par rapport au support et à son environnement.

Oui Non Non concerné

Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Cheminements extérieurs et intérieurs de l'établissement

9 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Cheminement suffisamment large.

Oui Non

Largeur du cheminement de 1,20#m pouvant être ramenée sur une faible longueur à 0,90#m lorsqu'un rétrécissement ne peut être évité pour le bâti existant. Pour le bâti neuf largeur de 1,40m avec rétrécissement à 1,20m. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



10 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Cheminement détectable par une canne blanche/au pied ou visuellement repérable

Oui Non

Cheminement du parking à l'entrée du bâtiment détectable à l'aide d'une bande de guidage au sol ou repérable par un changement de couleurs menant à un guichet ou une réception situé à plus de 5 m de l'entrée accessible et de biais. Cheminements intérieurs concernés également. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

11 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Sol lisse, cheminement de plain-pied, non meuble, sans obstacle.

Oui Non

Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

12 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Sol non glissant

Oui Non

Handicap(s) : MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

13 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Tolérance de pente respectée.

Oui Non Non concerné

En cas de dénivellation ne pouvant être évitée, tolérance si : le pourcentage de pente est inférieure ou égale à 5% maximum. Si présence d'un palier de repos (tous les 10 m si pente supérieure à 4 %) d'une longueur minimale de 1,40#m en haut et en bas de chaque section en pente. Si la pente est supérieure à 5%#alors tolérance de pente jusqu'à 10%# pour une longueur maximale de 0,50#m. Ou tolérance de pente jusqu'à 8%# pour une longueur maximale de 2#m. A l'intérieur des bâtiments existants, le pourcentage de pente doit être inférieur ou égal à 6 %. Les valeurs des pentes tolérées exceptionnellement sont de 10 % sur une longueur maximale de 2m et de 12 % sur une longueur maximale de 0,50 m. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

14 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Garde corps ou main courante préhensible

Oui Non Non concerné

Exigence d'un garde-corps préhensible (ou main courante) en présence de toute rupture de niveau (ponctuelle) de plus 0,40 m sur l'ensemble du cheminement. Exigence d'un chasse-roue en l'absence de garde-corps, sur toute pente et quelle que soit la hauteur de la rupture de niveau, dès lors qu'il existe un espace horizontal de plus de 2 cm entre le bord de la pente et le garde-corps. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

15 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Cheminement bien délimité, visible et contrasté

Oui Non

Délimitation via un changement de texture et des couleurs différenciées. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

16 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Cheminement sans ressaut.

Oui Non Non concerné

Un petit ressaut (inférieur ou égal à 2cm de hauteur comportant un bord arrondi ou être munis de chanfreins) au commencement du plan incliné sur la partie haute mériterait d'être signalé par un contraste de couleurs et d'être neutralisé par le bon positionnement du dispositif de protection.La hauteur maximale peut être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

17 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Taille de la grille d'évacuation

Oui Non Non concerné

Taille maximale des fentes des grilles de 2cm. Eviter les paillassons alvéolés. Handicap(s) : MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

18 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Obstacles à hauteur de visag signalisés et neutralisés.

Oui Non Non concerné

Obstacles devant être signalés et neutralisés comme les obstacles situés à moins de 2,20 m du sol, les obstacles latéraux en saillie à partir de 0,15 m ou encore les volumes vides sous les escaliers. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Eclairage

19 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Eclairage par minuterie et/ou par détection de présence.

Oui Non Non concerné

Un temps minimal pour effectuer le trajet doit être programmé. Tolérance si présence d'une diminution progressive de l'éclairage. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

20 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Qualité de l'éclairage artificiel ou naturel au sein des circulations intérieures et extérieures

Oui Non Non concerné

L'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle et éviter tout éblouissement. Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Escaliers extérieurs et intérieurs (et marches isolées)

21 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Escaliers hélicoïdaux avec des marches régulières (girons et contre marches).

Oui Non Non concerné

Giron des marches des escaliers hélicoïdaux avec un appui complet du pied du côté le plus large (profondeur minimale d'un giron de 0,28 m mesurée à 0,50 m du mur extérieur). Si hebergement de plain-pied cocher Non concerné. Handicap(s) : MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



22 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Présence d'une main courante à l'intérieur et/ou à l'extérieur à partir de 3 marches, continue, facilement préhensible et de couleur contrastée.

Oui Non Non concerné

Main courante débutant avant la première marche et finissant au-delà de la dernière marche en respectant la distance d'au moins un giron avant et un giron après. La hauteur de la main courante est comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Si hébergement de plain-pied cocher Non concerné. Handicap(s) : MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

23 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Première et dernière contremarche de couleur contrastée

Oui Non Non concerné

Si hébergement de plain-pied cocher Non concerné. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

24 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Nez de marche contrasté.

Oui Non Non concerné

Sur au moins 3 cm en horizontal et non glissants. Si hébergement de plain-pied cocher Non concerné. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

25 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Escaliers et marches isolées signalés par une bande d'éveil à la vigilance présente à chaque palier

Oui Non Non concerné

Contrastée et en relief positif, placée à 0,50 m en amont du nez de la marche dans le sens de la descente. Cette distance peut être réduite à un giron de la marche de l'escalier. Si hébergement de plain-pied cocher Non concerné. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Accès et portes

26 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace de manœuvre de porte

Oui Non Non concerné

Espace prévu devant la porte de minimum 1,70 m de long si la porte est poussée et de 2,20 m si elle est tirée. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

27 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Passage utile des portes.

Oui Non

Minimum de 0,77 m pour un bâtiment ancien et 0,83m pour un bâtiment neuf (depuis 2007). Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

28 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Portes vitrées avec éléments de repérage intérieurs et extérieurs.

Oui Non Non concerné

Situés à 1,10 m et à 1,60 m et visibles de jour comme de nuit, de l'intérieur comme de l'extérieur. Une porte est considérée vitrée quand vitre sup/égal à 75%. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

29 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Ouverture des portes.

Oui Non

Ouverture à 90° avec une zone d'usage (0,80 m x 1,30 m) et poignées facilement préhensibles. Si porte automatique, vérifier la durée d'ouverture acceptable. Poignée située à une hauteur minimum de 0,40m d'un angle rentrant pour un bâtiment neuf. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

30 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Existence d'une porte à battants, coulissante ou automatique, dûment signalée sans oublier un SAS éventuel.

Oui Non Non concerné

Les portes d'entrée à tambour ou à tourniquet sont à proscrire. Elles ne peuvent être acceptées dans les bâtiments anciens (avant 2007) que si elles sont doublées par une porte à battants, coulissante ou automatique, dûment signalée. Attention à l'ouverture des portes dans un SAS : besoin d'une distance d'un fauteuil entre les deux portes. Non concerné possible si pas de sas. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

31 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Système d'ouverture des portes facile par clés ou par cartes avec repères.

Oui Non Non concerné

Ouverture par code non admis. Les systèmes d'ouverture admis sont : les clés (avec repères de type code couleur ou pictogramme ou images), les cartes avec un repère (flèche, angle coupé, trou, ...) marquant le sens de l'introduction de la carte dans le capteur. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

32 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Balcon et terrasse

Oui Non Non concerné

Pour établissement neuf (après 2007) l'accès doit se faire sans obstacle. Dans l'ancien, le plan incliné amovible est accepté. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



ACCUEIL, SERVICES & INFORMATION DU PUBLIC

Personnel d'accueil, sensibilisation handicaps

33 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Les accueillants doivent être sensibilisés à l'accueil et à l'accompagnement des clients quelle que soit la spécificité de leurs besoins et à la découverte de la configuration du lieu

Oui Non

Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

34 - CRITERE OBLIGATOIRE . Accueil obligatoire des chiens d'accompagnement sans surcoût.

Oui Non

Handicap(s) : MOTEUR - VISUEL . CRITERE CRITERE OBLIGATOIRE

Dispositifs d'appel (digidocodes, boutons d'appels...)

35 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositifs d'appel à la bonne hauteur et libres de tout obstacle, repérables, simples d'utilisation et facilement compréhensibles.

Oui Non Non concerné

Comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol. Boutons identifiables tactilement par un marquage en braille ou par un contraste de matériaux. Boutons identifiables visuellement par un contraste de couleur et/ou en gros caractères. Le digicode émet un signal sonore à chaque action. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Information

36 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Affichage du logo de la marque avec les pictogrammes obtenus.

Oui Non Non concerné

A l'entrée et sur tous les supports de communication. Uniquement valable pour les renouvellements et les évolutions. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

37 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Documentation d'accueil et mode d'emploi des principaux équipements utilisables par le client dans sa chambre ou les espaces communs (télévision, électroménager, four, ...).

Oui Non

En version FALC ou en facile à comprendre avec grands caractères. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Dispositifs de paiement et de réservation

38 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Etablissement doté de son propre système de réservation en ligne, incluant la possibilité de choix d'une chambre adaptée.

Oui Non Non concerné

Non concerné si pas de système de réservation sur le site internet. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

39 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Possibilité d'effectuer la réservation par mail et/ou SMS.

Oui Non

Numéro de téléphone et adresse mail trouvables sur le site internet. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Ascenseurs (Meublés de tourisme dans un BHC)

40 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dimensions minimales des cabines.

Oui Non Non concerné

La cabine doit avoir une dimension minimale de 1,10m x 1,30m. Si pas d'ascenseurs cocher Non concerné. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

41 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Boutons tactilement et visuellement identifiables.

Oui Non Non concerné

Tactilement : marquage en braille ou par un contraste de matériaux en relief positif / visuellement : contraste de couleur et/ou en gros caractères. Non concerné possible si pas d'ascenseurs. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

42 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Annonce sonore de l'étage.

Oui Non Non concerné

Non concerné possible si pas d'ascenseurs. Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



43 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Système de voyant lumineux indiquant la prise en compte de l'appel et annonce visuelle de l'étage.

Oui Non Non concerné

Non concerné possible si pas d'ascenseurs. Handicap(s) : AUDITIF . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Salle des repas pour les chambres d'hôtes

44 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Possibilité d'aide pour porter, composer son plateau, utiliser des machines et automates difficiles d'accès.

Oui Non Non concerné

Hauteur des éléments entre 90 et 130cm. La hauteur libre sous les tables doit être au moins de 0,70 m, d'une profondeur minimum de 0,50 m et d'une largeur minimum de 0,80 m pour un confort d'usage des personnes en fauteuil. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

CHAMBRE OU LOGEMENT ADAPTE N°01

Généralités chambre ou logement N°01

45 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Numéro ou nom de chambre en relief et contrasté. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non concerné

Uniquement pour chambre d'hôtes Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Emplacement et hauteur des éléments de confort et d'usage chambre ou logement N°01

46 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Volets, rideaux occultants sont accessibles, préhensibles et simple d'utilisation. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) libre de tout obstacle devant au moins une fenêtre, la hauteur des commandes d'ouverture ne doit pas excéder 1,30 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

47 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Déplacement fluide et sans obstacle garanti dans la chambre.Chambre ou logement N°01

Oui Non

Possibilité d'effectuer un demi-tour dans la chambre (diamètre de 1m50) sans obstacles et hors débattement de porte, d'accéder à au moins un côté du lit, d'atteindre une fenêtre et de l'ouvrir. Les rangements et les poignées sont situés à une hauteur maximale 1,30 m). Un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m est requis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

48 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Éléments d'usage de la chambre (les penderies, les tringles, les patères, les interrupteurs, les dispositifs de commande de la climatisation et de chauffage) préhensibles. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Placés à une hauteur maximale inférieure à 1,30 m. L'ensemble des éléments doit être valide, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

49 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Prises de courant et interrupteur général de l'éclairage situés à proximité du lit.Chambre ou logement N°01

Oui Non

Placés à une hauteur comprise entre 0,40 m et 1,30 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre en commentaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Mobilier et équipement chambre ou logement N°01

50 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Equipements de bureau et plans de travail adaptés.Chambre ou logement N°01

Oui Non Non concerné

Hauteur maximale du plateau 0,80 m - vide d'au moins 0,70 m - 0,30 m de profondeur et 0,60 m de largeur entre les pieds du bureau. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

51 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Contrastes visuels entre les différents équipements (placards, penderie, dispositifs de commandes, prises de courant, interrupteurs, ...). Chambre ou logement N°01

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



52 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Les équipements (téléviseur, ...) ne doivent pas constituer un obstacle à hauteur de visage. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Literie (canapé-lit non accepté) chambre ou logement N°01

53 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Largeur de lit adaptée. Chambre ou logement N°01

Oui Non

D'au moins 1,40 m. Tolérance pour 2 lits simples attachés entre eux. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

54 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Hauteur de lit adaptée. Chambre ou logement N°01

Oui Non

H sommier et du matelas comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

55 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Passage sur les grands côtés du lit et un passage sur le petit côté. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Respecter un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage de 1,20 m sur le petit côté ou tolérance pour un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés et 0,90 m sur le petit côté. Pour les hébergements insolites, refuges de montagnes, centres de vacances ou auberges de jeunesse, lits simples acceptés sous réserve de disposer d'un passage d'au moins 0,90 m de large sur un côté du lit. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Télévision chambre ou logement N°01

56 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Ecrans placés de préférence à hauteur des yeux d'une personne assise. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

57 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Télécommande simple d'utilisation et de compréhension avec de grosses touches de couleurs contrastées. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Télécommande avec ergot ou repère tactile sur touche 5. Un mode d'emploi simplifié de la télévision et de la télécommande avec l'accès au sous-titrage est fourni. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Salle d'eau chambre ou logement N°01

58 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non concerné

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte hors débatement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté du lavabos/lave-mains. Noter Non concerné si un seul sanitaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

59 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non concerné

Hauteur du dispositif pour fermer la porte compris entre 0,70m et 1,05m. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

60 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Patère, distributeur de savon, dispositif de sèche-mains et porte serviette. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Tous les éléments doivent être placés entre 0,90m et 1,30m du sol et de couleur contrastée. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Douches (baignoires non acceptées) chambre ou logement N°01

61 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non concerné

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte de la cabine de douche adaptée hors débatement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté du siège de douche. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



62 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non concerné

Hauteur du dispositif pour fermer la porte compris entre 0,70m et 1,05m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

63 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Robinetterie ergonomique (à levier ou à détection) dont la température de l'eau est contrôlée à la production ou par robinet thermostatique avec affichage. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Robinetterie facile à manœuvrer et simple d'utilisation avec indication du côté eau chaude et eau froide par un point rouge et un point bleu. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

64 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Douche de plain-pied, ou avec un receveur extra plat. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Hauteur maximale du bac receveur de 2cm. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

65 - CRITERE OBLIGATOIRE . Barre d'appui horizontale. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m et correctement placée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CRITERE OBLIGATOIRE

66 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Barre verticale. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

67 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Siège solidement fixé et stable assurant un confort d'assise. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Largeur 0,40 m x 0,40 m. Les sièges mobiles peuvent se substituer aux sièges fixes sous réserve de respecter un confort d'usage. Hauteur d'assise des sièges comprise entre 0,45 m et 0,50 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

68 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Robinet et douchette amovible, utilisables et accessibles y compris en étant assis sur le siège. Chambre ou logement N°01

Oui Non

H maximale robinetterie/douchette à 1,30 m. Ne pas avoir de robinet dans le dos en étant assis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Lavabos chambre ou logement N°01

69 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Robinetterie ergonomique (à levier ou à détection) dont la température de l'eau est contrôlée à la production ou par robinet thermostatique avec affichage. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Robinetterie facile à manœuvrer et simple d'utilisation avec indication du côté eau chaude et eau froide par un point rouge et un point bleu. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

70 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Accès au lavabo ou au lave-mains facilité avec espace d'usage. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m. Dimension du lavabo/lave-main : Largeur 0,60 m, hauteur 0,70 m, profondeur 0,30 m, hauteur supérieure de la vasque 0,85 m max. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

71 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Partie basse des miroirs des lavabos. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non concerné

Située entre 0,90 m et 1,05 m. A défaut le miroir doit être incliné de telle sorte qu'il permette une vision en position assise. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Sanitaires chambre ou logement N°01

72 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non concerné

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte hors débattement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté des toilettes. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



73 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non concerné

Hauteur du dispositif pour fermer la porte compris entre 0,70m et 1,05m. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

74 - CRITERE OBLIGATOIRE . Barre d'appui fixée horizontalement prolongée avec partie oblique. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Correctement placée dont la hauteur est comprise entre 0,70 m et 0,80 m, à une distance ne pouvant excéder 0,45 m du milieu de la cuvette. Particularité de la barre relevable du bon côté acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CRITERE OBLIGATOIRE

75 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Hauteur de la cuvette (abattant inclus) et distance du mur. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Hauteur entre 0,45 m et 0,50 m. Les rehausseurs ne sont pas admis. Mesure entre le centre de la cuvette et le mur arrière de 0,50 m minimum. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

76 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Système d'ouverture et de fermeture des sanitaires simple, facile d'utilisation et contrastée. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Dispositif de fermeture/barre latérale. Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70 m et 1,05 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

77 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Abattants et lunettes des cuvettes des toilettes doivent être de couleur contrastée par rapport à leur environnement. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

78 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Distributeur de papier toilette préhensible. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Aucune contorsion pour utilisation du distributeur de papier. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

79 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Hauteur de poubelle. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Hauteur minimale de 0,40 m. Ouverture à pédale non acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Coin cuisine chambre ou logement N°01

80 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Eclairage renforcé, notamment sur la plaque de cuisson. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non concerné

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

81 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Emplacement de chaque bouton de plaque de cuisson aisément repérable via un point contrasté et en relief. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non concerné

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

82 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Coin cuisine, possibilité de demi-tour. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non concerné

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte hors débattement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté de l'évier, des plaques de cuisson, du four, du micro-onde etc. Noter Non concerné si un seul sanitaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

83 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Passage libre sous ou à proximité de l'évier et des plaques du plan de cuisson. Chambre ou logement n°01

Oui Non Non concerné

0,60 m de large, 0,70 m de haut et 0,50 m de profondeur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

84 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Appareils électroménagers équipés de repères tactiles. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non concerné

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2



CHAMBRE OU LOGEMENT ADAPTE N°02

Généralités chambre ou logement N°02

85 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Numéro ou nom de chambre en relief et contrasté. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non concerné

Uniquement pour chambre d'hôtes Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Emplacement et hauteur des éléments de confort et d'usage chambre ou logement N°02

86 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Volets, rideaux occultants sont accessibles, préhensibles et simple d'utilisation. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) libre de tout obstacle devant au moins une fenêtre, la hauteur des commandes d'ouverture ne doit pas excéder 1,30 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

87 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Déplacement fluide et sans obstacle garanti dans la chambre.Chambre ou logement N°02

Oui Non

Possibilité d'effectuer un demi-tour dans la chambre (diamètre de 1m50) sans obstacles et hors débatement de porte, d'accéder à au moins un coté du lit, d'atteindre une fenêtre et de l'ouvrir. Les rangements et les poignées sont situés à une hauteur maximale 1,30 m). Un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m est requis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

88 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Éléments d'usage de la chambre (les penderies, les tringles, les patères, les interrupteurs, les dispositifs de commande de la climatisation et de chauffage) préhensibles. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Placés à une hauteur maximale inférieure à 1,30 m. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

89 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Prises de courant et interrupteur général de l'éclairage situés à proximité du lit.Chambre ou logement N°02

Oui Non

Placés à une hauteur comprise entre 0,40 m et 1,30 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre en commentaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Mobilier et équipement chambre ou logement N°02

90 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Equipements de bureau et plans de travail adaptés.Chambre ou logement N°02

Oui Non Non concerné

Hauteur maximale du plateau 0,80 m - vide d'au moins 0,70 m - 0,30 m de profondeur et 0,60 m de largeur entre les pieds du bureau. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

91 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Contrastes visuels entre les différents équipements (placards, penderie, dispositifs de commandes, prises de courant, interrupteurs, ...). Chambre ou logement N°02

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

92 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Les équipements (téléviseur, ...) ne doivent pas constituer un obstacle à hauteur de visage. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Literie (canapé-lit non accepté) chambre ou logement N°02

93 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Largeur de lit adaptée. Chambre ou logement N°02

Oui Non

D'au moins 1,40 m. Tolérance pour 2 lits simples attachés entre eux. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



94 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Hauteur de lit adaptée. Chambre ou logement N°02

Oui Non

H sommier et du matelas comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

95 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Passage sur les grands côtés du lit et un passage sur le petit côté. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Respecter un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage de 1,20 m sur le petit côté ou tolérance pour un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés et 0,90 m sur le petit côté. Pour les hébergements insolites, refuges de montagnes, centres de vacances ou auberges de jeunesse, lits simples acceptés sous réserve de disposer d'un passage d'au moins 0,90 m de large sur un coté du lit. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Télévision chambre ou logement N°02

96 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Ecrans placés de préférence à hauteur des yeux d'une personne assise. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

97 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Télécommande simple d'utilisation et de compréhension avec de grosses touches de couleurs contrastées. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Télécommande avec ergot ou repère tactile sur touche 5. Un mode d'emploi simplifié de la télévision et de la télécommande avec l'accès au sous-titrage est fourni. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Salle d'eau chambre ou logement N°02

98 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non concerné

Diametre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte hors debatement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté du lavabos/lave-mains. Noter Non concerné si un seul sanitaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

99 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non concerné

Hauteur du dispositif pour fermer la porte compris entre 0,70m et 1,05m. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

100 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Patère, distributeur de savon, dispositif de sèche-mains et porte serviette. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Tous les éléments doivent être placés entre 0,90m et 1,30m du sol et de couleur contrastée. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Douches (baignoires non acceptées) chambre ou logement N°02

101 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non concerné

Diametre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte de la cabine de douche adaptée hors debatement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté du siege de douche. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

102 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non concerné

Hauteur du dispositif pour fermer la porte compris entre 0,70m et 1,05m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

103 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Robinetterie ergonomique (à levier ou à détection) dont la température de l'eau est contrôlée à la production ou par robinet thermostatique avec affichage. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Robinetterie facile à manœuvrer et simple d'utilisation avec indication du côté eau chaude et eau froide par un point rouge et un point bleu. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

104 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Douche de plain-pied, ou avec un receveur extra plat. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Hauteur maximale du bac receveur de 2cm. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



105 - CRITERE OBLIGATOIRE . Barre d'appui horizontale. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m et correctement placée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CRITERE OBLIGATOIRE

106 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Barre verticale. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

107 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Siège solidement fixé et stable assurant un confort d'assise. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Largeur 0,40 m x 0,40 m. Les sièges mobiles peuvent se substituer aux sièges fixes sous réserve de respecter un confort d'usage. Hauteur d'assise des sièges comprise entre 0,45 m et 0,50 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

108 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Robinet et douchette amovible, utilisables et accessibles y compris en étant assis sur le siège. Chambre ou logement N°02

Oui Non

H maximale robinetterie/douchette à 1,30 m. Ne pas avoir de robinet dans le dos en étant assis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Lavabos chambre ou logement N°02

109 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Robinetterie ergonomique (à levier ou à détection) dont la température de l'eau est contrôlée à la production ou par robinet thermostatique avec affichage. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Robinetterie facile à manœuvrer et simple d'utilisation avec indication du côté eau chaude et eau froide par un point rouge et un point bleu. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

110 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Accès au lavabo ou au lave-mains facilité avec espace d'usage. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m. Dimension du lavabo/lave-main : Largeur 0,60 m, hauteur 0,70 m, profondeur 0,30 m, hauteur supérieure de la vasque 0,85 m max. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

111 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Partie basse des miroirs des lavabos. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non concerné

Située entre 0,90 m et 1,05 m. A défaut le miroir doit être incliné de telle sorte qu'il permette une vision en position assise. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Sanitaires chambre ou logement N°02

112 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non concerné

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte hors débattement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté des toilettes. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

113 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non concerné

Hauteur du dispositif pour fermer la porte compris entre 0,70m et 1,05m. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

114 - CRITERE OBLIGATOIRE . Barre d'appui fixée horizontalement prolongée avec partie oblique. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Correctement placée dont la hauteur est comprise entre 0,70 m et 0,80 m, à une distance ne pouvant excéder 0,45 m du milieu de la cuvette. Particularité de la barre relevable du bon côté acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CRITERE OBLIGATOIRE

115 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Hauteur de la cuvette (abattant inclus) et distance du mur. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Hauteur entre 0,45 m et 0,50 m. Les rehausseurs ne sont pas admis. Mesure entre le centre de la cuvette et le mur arrière de 0,50 m minimum. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



116 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Système d'ouverture et de fermeture des sanitaires simple, facile d'utilisation et contrastée. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Dispositif de fermeture/barre latérale. Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70 m et 1,05 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

117 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Abattants et lunettes des cuvettes des toilettes doivent être de couleur contrastée par rapport à leur environnement. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

118 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Distributeur de papier toilette préhensible. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Aucune contorsion pour utilisation du distributeur de papier. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

119 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Hauteur de poubelle. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Hauteur minimale de 0,40 m. Ouverture à pédale non acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Coin cuisine chambre ou logement N°02

120 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Eclairage renforcé, notamment sur la plaque de cuisson. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non concerné

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

121 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Emplacement de chaque bouton de plaque de cuisson aisément repérable via un point contrasté et en relief. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non concerné

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

122 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Coin cuisine, possibilité de demi-tour. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non concerné

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte hors débatement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté de l'évier, des plaques de cuisson, du four, du micro-onde etc. Noter Non concerné si un seul sanitaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

123 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Passage libre sous ou à proximité de l'évier et des plaques du plan de cuisson. Chambre ou logement n°02

Oui Non Non concerné

0,60 m de large, 0,70 m de haut et 0,50 m de profondeur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

124 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Appareils électroménagers équipés de repères tactiles. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non concerné

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

CHAMBRE OU LOGEMENT ADAPTE N°03

Généralités chambre ou logement N°03

125 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Numéro ou nom de chambre en relief et contrasté. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non concerné

Uniquement pour chambre d'hôtes Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



Emplacement et hauteur des éléments de confort et d'usage chambre ou logement N°03

126 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Volets, rideaux occultants sont accessibles, préhensibles et simple d'utilisation. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) libre de tout obstacle devant au moins une fenêtre, la hauteur des commandes d'ouverture ne doit pas excéder 1,30 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

127 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Déplacement fluide et sans obstacle garanti dans la chambre.Chambre ou logement N°03

Oui Non

Possibilité d'effectuer un demi-tour dans la chambre (diamètre de 1m50) sans obstacles et hors débattement de porte, d'accéder à au moins un coté du lit, d'atteindre une fenêtre et de l'ouvrir. Les rangements et les poignées sont situés à une hauteur maximale 1,30 m). Un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m est requis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

128 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Eléments d'usage de la chambre (les penderies, les tringles, les patères, les interrupteurs, les dispositifs de commande de la climatisation et de chauffage) préhensibles. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Placés à une hauteur maximale inférieure à 1,30 m. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

129 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Prises de courant et interrupteur général de l'éclairage situés à proximité du lit.Chambre ou logement N°03

Oui Non

Placés à une hauteur comprise entre 0,40 m et 1,30 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre en commentaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Mobilier et équipement chambre ou logement N°03

130 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Equipements de bureau et plans de travail adaptés.Chambre ou logement N°03

Oui Non Non concerné

Hauteur maximale du plateau 0,80 m - vide d'au moins 0,70 m - 0,30 m de profondeur et 0,60 m de largeur entre les pieds du bureau. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

131 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Contrastes visuels entre les différents équipements (placards, penderie, dispositifs de commandes, prises de courant, interrupteurs, ...). Chambre ou logement N°03

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

132 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Les équipements (téléviseur, ...) ne doivent pas constituer un obstacle à hauteur de visage. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Literie (canapé-lit non accepté) chambre ou logement N°03

133 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Largeur de lit adaptée. Chambre ou logement N°03

Oui Non

D'au moins 1,40 m. Tolérance pour 2 lits simples attachés entre eux. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

134 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Hauteur de lit adaptée. Chambre ou logement N°03

Oui Non

H sommier et du matelas comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

135 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Passage sur les grands côtés du lit et un passage sur le petit côté. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Respecter un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage de 1,20 m sur le petit côté ou tolérance pour un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés et 0,90 m sur le petit côté. Pour les hébergements insolites, refuges de montagnes, centres de vacances ou auberges de jeunesse, lits simples acceptés sous réserve de disposer d'un passage d'au moins 0,90 m de large sur un coté du lit. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



Télévision chambre ou logement N°03

136 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Ecrans placés de préférence à hauteur des yeux d'une personne assise. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

137 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Télécommande simple d'utilisation et de compréhension avec de grosses touches de couleurs contrastées. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Télécommande avec ergot ou repère tactile sur touche 5. Un mode d'emploi simplifié de la télévision et de la télécommande avec l'accès au sous-titrage est fourni. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Salle d'eau chambre ou logement N°03

138 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non concerné

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte hors débattement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté du lavabos/lave-mains. Noter Non concerné si un seul sanitaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

139 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non concerné

Hauteur du dispositif pour fermer la porte compris entre 0,70m et 1,05m. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

140 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Patère, distributeur de savon, dispositif de sèche-mains et porte serviette. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Tous les éléments doivent être placés entre 0,90m et 1,30m du sol et de couleur contrastée. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Douches (baignoires non acceptées) chambre ou logement N°03

141 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non concerné

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte de la cabine de douche adaptée hors débattement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté du siège de douche. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

142 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non concerné

Hauteur du dispositif pour fermer la porte compris entre 0,70m et 1,05m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

143 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Robinetterie ergonomique (à levier ou à détection) dont la température de l'eau est contrôlée à la production ou par robinet thermostatique avec affichage. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Robinetterie facile à manœuvrer et simple d'utilisation avec indication du côté eau chaude et eau froide par un point rouge et un point bleu. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

144 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Douche de plain-pied, ou avec un receveur extra plat. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Hauteur maximale du bac receveur de 2cm. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

145 - CRITERE OBLIGATOIRE . Barre d'appui horizontale. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m et correctement placée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE OBLIGATOIRE

146 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Barre verticale. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



147 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Siège solidement fixé et stable assurant un confort d'assise. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Largeur 0,40 m x 0,40 m. Les sièges mobiles peuvent se substituer aux sièges fixes sous réserve de respecter un confort d'usage. Hauteur d'assise des sièges comprise entre 0,45 m et 0,50 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

148 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Robinet et douchette amovible, utilisables et accessibles y compris en étant assis sur le siège. Chambre ou logement N°03

Oui Non

H maximale robinetterie/douchette à 1,30 m. Ne pas avoir de robinet dans le dos en étant assis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Lavabos chambre ou logement N°03

149 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Robinetterie ergonomique (à levier ou à détection) dont la température de l'eau est contrôlée à la production ou par robinet thermostatique avec affichage. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Robinetterie facile à manœuvrer et simple d'utilisation avec indication du côté eau chaude et eau froide par un point rouge et un point bleu. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

150 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Accès au lavabo ou au lave-mains facilité avec espace d'usage. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m. Dimension du lavabo/lave-main : Largeur 0,60 m, hauteur 0,70 m, profondeur 0,30 m, hauteur supérieure de la vasque 0,85 m max. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

151 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Partie basse des miroirs des lavabos. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non concerné

Située entre 0,90 m et 1,05 m. A défaut le miroir doit être incliné de telle sorte qu'il permette une vision en position assise. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Sanitaires chambre ou logement N°03

152 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non concerné

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte hors débattement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté des toilettes. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

153 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non concerné

Hauteur du dispositif pour fermer la porte compris entre 0,70m et 1,05m. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

154 - CRITERE OBLIGATOIRE . Barre d'appui fixée horizontalement prolongée avec partie oblique. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Correctement placée dont la hauteur est comprise entre 0,70 m et 0,80 m, à une distance ne pouvant excéder 0,45 m du milieu de la cuvette. Particularité de la barre relevable du bon côté acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE OBLIGATOIRE

155 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Hauteur de la cuvette (abattant inclus) et distance du mur. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Hauteur entre 0,45 m et 0,50 m. Les rehausseurs ne sont pas admis. Mesure entre le centre de la cuvette et le mur arrière de 0,50 m minimum. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

156 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Système d'ouverture et de fermeture des sanitaires simple, facile d'utilisation et contrastée. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Dispositif de fermeture/barre latérale. Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70 m et 1,05 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

157 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Abattants et lunettes des cuvettes des toilettes doivent être de couleur contrastée par rapport à leur environnement. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2



158 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Distributeur de papier toilette préhensible. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Aucune contorsion pour utilisation du distributeur de papier. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

159 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Hauteur de poubelle. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Hauteur minimale de 0,40 m. Ouverture à pédale non acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Coin cuisine chambre ou logement N°03

160 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Eclairage renforcé, notamment sur la plaque de cuisson. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non concerné

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

161 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Emplacement de chaque bouton de plaque de cuisson aisément repérable via un point contrasté et en relief. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non concerné

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

162 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Coin cuisine, possibilité de demi-tour. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non concerné

Diametre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte hors débattement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté de l'évier, des plaques de cuisson, du four, du micro-onde etc. Noter Non concerné si un seul sanitaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

163 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Passage libre sous ou à proximité de l'évier et des plaques du plan de cuisson. Chambre ou logement n°03

Oui Non Non concerné

0,60 m de large, 0,70 m de haut et 0,50 m de profondeur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

164 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Appareils électroménagers équipés de repères tactiles. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non concerné

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

CHAMBRE OU LOGEMENT ADAPTE N°04

Généralités chambre ou logement N°04

165 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Numéro ou nom de chambre en relief et contrasté. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non concerné

Uniquement pour chambre d'hôtes Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Emplacement et hauteur des éléments de confort et d'usage chambre ou logement N°04

166 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Volets, rideaux occultants sont accessibles, préhensibles et simple d'utilisation. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) libre de tout obstacle devant au moins une fenêtre, la hauteur des commandes d'ouverture ne doit pas excéder 1,30 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

167 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Déplacement fluide et sans obstacle garanti dans la chambre. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Possibilité d'effectuer un demi-tour dans la chambre (diametre de 1m50) sans obstacles et hors débattement de porte, d'accéder à au moins un coté du lit, d'atteindre une fenêtre et de l'ouvrir. Les rangements et les poignées sont situés à une hauteur maximale 1,30 m). Un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m est requis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



168 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Eléments d'usage de la chambre (les penderies, les tringles, les patères, les interrupteurs, les dispositifs de commande de la climatisation et de chauffage) préhensibles. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Placés à une hauteur maximale inférieure à 1,30 m. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

169 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Prises de courant et interrupteur général de l'éclairage situés à proximité du lit. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Placés à une hauteur comprise entre 0,40 m et 1,30 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre en commentaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Mobilier et équipement chambre ou logement N°04

170 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Equipements de bureau et plans de travail adaptés. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non concerné

Hauteur maximale du plateau 0,80 m - vide d'au moins 0,70 m - 0,30 m de profondeur et 0,60 m de largeur entre les pieds du bureau. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

171 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Contrastes visuels entre les différents équipements (placards, penderie, dispositifs de commandes, prises de courant, interrupteurs, ...). Chambre ou logement N°04

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

172 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Les équipements (téléviseur, ...) ne doivent pas constituer un obstacle à hauteur de visage. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Literie (canapé-lit non accepté) chambre ou logement N°04

173 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Largeur de lit adaptée. Chambre ou logement N°04

Oui Non

D'au moins 1,40 m. Tolérance pour 2 lits simples attachés entre eux. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

174 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Hauteur de lit adaptée. Chambre ou logement N°04

Oui Non

H sommier et du matelas comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

175 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Passage sur les grands côtés du lit et un passage sur le petit côté. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Respecter un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage de 1,20 m sur le petit côté ou tolérance pour un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés et 0,90 m sur le petit côté. Pour les hébergements insolites, refuges de montagnes, centres de vacances ou auberges de jeunesse, lits simples acceptés sous réserve de disposer d'un passage d'au moins 0,90 m de large sur un côté du lit. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Télévision chambre ou logement N°04

176 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Ecrans placés de préférence à hauteur des yeux d'une personne assise. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

177 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Télécommande simple d'utilisation et de compréhension avec de grosses touches de couleurs contrastées. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Télécommande avec ergot ou repère tactile sur touche 5. Un mode d'emploi simplifié de la télévision et de la télécommande avec l'accès au sous-titrage est fourni. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2



Salle d'eau chambre ou logement N°04

178 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non concerné

Diametre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte hors débattement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté du lavabos/lave-mains. Noter Non concerné si un seul sanitaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

179 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non concerné

Hauteur du dispositif pour fermer la porte compris entre 0.70m et 1,05m. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

180 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Patère, distributeur de savon, dispositif de sèche-mains et porte serviette. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Tous les éléments doivent être placés entre 0,90m et 1,30m du sol et de couleur contrastée. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Douches (baignoires non acceptées) chambre ou logement N°04

181 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non concerné

Diametre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte de la cabine de douche adaptée hors débattement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté du siege de douche. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

182 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non concerné

Hauteur du dispositif pour fermer la porte compris entre 0,70m et 1,05m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

183 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Robinetterie ergonomique (à levier ou à détection) dont la température de l'eau est contrôlée à la production ou par robinet thermostatique avec affichage. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Robinetterie facile à manœuvrer et simple d'utilisation avec indication du côté eau chaude et eau froide par un point rouge et un point bleu. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

184 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Douche de plain-pied, ou avec un receveur extra plat. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Hauteur maximale du bac receveur de 2cm. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

185 - CRITERE OBLIGATOIRE . Barre d'appui horizontale. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m et correctement placée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE OBLIGATOIRE

186 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Barre verticale. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

187 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Siège solidement fixé et stable assurant un confort d'assise. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Largeur 0,40 m x 0,40 m. Les sièges mobiles peuvent se substituer aux sièges fixes sous réserve de respecter un confort d'usage. Hauteur d'assise des sièges comprise entre 0,45 m et 0,50 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

188 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Robinet et douchette amovible, utilisables et accessibles y compris en étant assis sur le siège. Chambre ou logement N°04

Oui Non

H maximale robinetterie/douchette à 1,30 m. Ne pas avoir de robinet dans le dos en étant assis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



Lavabos chambre ou logement N°04

189 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Robinetterie ergonomique (à levier ou à détection) dont la température de l'eau est contrôlée à la production ou par robinet thermostatique avec affichage. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Robinetterie facile à manœuvrer et simple d'utilisation avec indication du côté eau chaude et eau froide par un point rouge et un point bleu. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

190 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Accès au lavabo ou au lave-mains facilité avec espace d'usage. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m. Dimension du lavabo/lave-main : Largeur 0,60 m, hauteur 0,70 m, profondeur 0,30 m, hauteur supérieure de la vasque 0,85 m max. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

191 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Partie basse des miroirs des lavabos. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non concerné

Située entre 0,90 m et 1,05 m. A défaut le miroir doit être incliné de telle sorte qu'il permette une vision en position assise. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Sanitaires chambre ou logement N°04

192 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non concerné

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte hors débattement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté des toilettes. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

193 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non concerné

Hauteur du dispositif pour fermer la porte compris entre 0,70m et 1,05m. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

194 - CRITERE OBLIGATOIRE . Barre d'appui fixée horizontalement prolongée avec partie oblique. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Correctement placée dont la hauteur est comprise entre 0,70 m et 0,80 m, à une distance ne pouvant excéder 0,45 m du milieu de la cuvette. Particularité de la barre relevable du bon côté acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CRITERE OBLIGATOIRE

195 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Hauteur de la cuvette (abattant inclus) et distance du mur. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Hauteur entre 0,45 m et 0,50 m. Les rehausseurs ne sont pas admis. Mesure entre le centre de la cuvette et le mur arrière de 0,50 m minimum. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

196 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Système d'ouverture et de fermeture des sanitaires simple, facile d'utilisation et contrastée. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Dispositif de fermeture/barre latérale. Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70 m et 1,05 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

197 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Abattants et lunettes des cuvettes des toilettes doivent être de couleur contrastée par rapport à leur environnement. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

198 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Distributeur de papier toilette préhensible. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Aucune contorsion pour utilisation du distributeur de papier. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

199 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Hauteur de poubelle. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Hauteur minimale de 0,40 m. Ouverture à pédale non acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2



Coin cuisine chambre ou logement N°04

200 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Eclairage renforcé, notamment sur la plaque de cuisson. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non concerné

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

201 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Emplacement de chaque bouton de plaque de cuisson aisément repérable via un point contrasté et en relief. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non concerné

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

202 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Coin cuisine, possibilité de demi-tour. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non concerné

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte hors débatement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté de l'évier, des plaques de cuisson, du four, du micro-onde etc. Noter Non concerné si un seul sanitaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

203 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Passage libre sous ou à proximité de l'évier et des plaques du plan de cuisson. Chambre ou logement n°04

Oui Non Non concerné

0,60 m de large, 0,70 m de haut et 0,50 m de profondeur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

204 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Appareils électroménagers équipés de repères tactiles. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non concerné

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

CHAMBRE OU LOGEMENT ADAPTE N°05

Généralités chambre ou logement N°05

205 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Numéro ou nom de chambre en relief et contrasté. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non concerné

Uniquement pour chambre d'hôtes Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Emplacement et hauteur des éléments de confort et d'usage chambre ou logement N°05

206 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Volets, rideaux occultants sont accessibles, préhensibles et simple d'utilisation. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) libre de tout obstacle devant au moins une fenêtre, la hauteur des commandes d'ouverture ne doit pas excéder 1,30 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

207 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Déplacement fluide et sans obstacle garanti dans la chambre. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Possibilité d'effectuer un demi-tour dans la chambre (diamètre de 1m50) sans obstacles et hors débatement de porte, d'accéder à au moins un côté du lit, d'atteindre une fenêtre et de l'ouvrir. Les rangements et les poignées sont situés à une hauteur maximale 1,30 m). Un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m est requis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

208 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Eléments d'usage de la chambre (les penderies, les tringles, les patères, les interrupteurs, les dispositifs de commande de la climatisation et de chauffage) préhensibles. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Placés à une hauteur maximale inférieure à 1,30 m. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

209 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Prises de courant et interrupteur général de l'éclairage situés à proximité du lit. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Placés à une hauteur comprise entre 0,40 m et 1,30 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre en commentaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2



Mobilier et équipement chambre ou logement N°05

210 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Equipements de bureau et plans de travail adaptés. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non concerné

Hauteur maximale du plateau 0,80 m - vide d'au moins 0,70 m - 0,30 m de profondeur et 0,60 m de largeur entre les pieds du bureau. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

211 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Contrastes visuels entre les différents équipements (placards, penderie, dispositifs de commandes, prises de courant, interrupteurs, ...). Chambre ou logement N°05

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

212 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Les équipements (téléviseur, ...) ne doivent pas constituer un obstacle à hauteur de visage. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Literie (canapé-lit non accepté) chambre ou logement N°05

213 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Largeur de lit adaptée. Chambre ou logement N°05

Oui Non

D'au moins 1,40 m. Tolérance pour 2 lits simples attachés entre eux. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

214 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Hauteur de lit adaptée. Chambre ou logement N°05

Oui Non

H sommier et du matelas comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

215 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Passage sur les grands côtés du lit et un passage sur le petit côté. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Respecter un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage de 1,20 m sur le petit côté ou tolérance pour un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés et 0,90 m sur le petit côté. Pour les hébergements insolites, refuges de montagnes, centres de vacances ou auberges de jeunesse, lits simples acceptés sous réserve de disposer d'un passage d'au moins 0,90 m de large sur un côté du lit. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Télévision chambre ou logement N°05

216 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Ecrans placés de préférence à hauteur des yeux d'une personne assise. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

217 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Télécommande simple d'utilisation et de compréhension avec de grosses touches de couleurs contrastées. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Télécommande avec ergot ou repère tactile sur touche 5. Un mode d'emploi simplifié de la télévision et de la télécommande avec l'accès au sous-titrage est fourni. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Salle d'eau chambre ou logement N°05

218 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non concerné

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte hors débattement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté du lavabos/lave-mains. Noter Non concerné si un seul sanitaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

219 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non concerné

Hauteur du dispositif pour fermer la porte compris entre 0,70m et 1,05m. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



220 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Patère, distributeur de savon, dispositif de sèche-mains et porte serviette. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Tous les éléments doivent être placés entre 0,90m et 1,30m du sol et de couleur contrastée. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Douches (baignoires non acceptées) chambre ou logement N°05

221 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non concerné

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte de la cabine de douche adaptée hors débattement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté du siège de douche. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

222 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non concerné

Hauteur du dispositif pour fermer la porte compris entre 0,70m et 1,05m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

223 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Robinetterie ergonomique (à levier ou à détection) dont la température de l'eau est contrôlée à la production ou par robinet thermostatique avec affichage. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Robinetterie facile à manœuvrer et simple d'utilisation avec indication du côté eau chaude et eau froide par un point rouge et un point bleu. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

224 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Douche de plain-pied, ou avec un receveur extra plat. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Hauteur maximale du bac receveur de 2cm. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

225 - CRITERE OBLIGATOIRE . Barre d'appui horizontale. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m et correctement placée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CRITERE OBLIGATOIRE

226 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Barre verticale. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

227 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Siège solidement fixé et stable assurant un confort d'assise. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Largeur 0,40 m x 0,40 m. Les sièges mobiles peuvent se substituer aux sièges fixes sous réserve de respecter un confort d'usage. Hauteur d'assise des sièges comprise entre 0,45 m et 0,50 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

228 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Robinet et douchette amovible, utilisables et accessibles y compris en étant assis sur le siège. Chambre ou logement N°05

Oui Non

H maximale robinetterie/douchette à 1,30 m. Ne pas avoir de robinet dans le dos en étant assis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Lavabos chambre ou logement N°05

229 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Robinetterie ergonomique (à levier ou à détection) dont la température de l'eau est contrôlée à la production ou par robinet thermostatique avec affichage. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Robinetterie facile à manœuvrer et simple d'utilisation avec indication du côté eau chaude et eau froide par un point rouge et un point bleu. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

230 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Accès au lavabo ou au lave-mains facilité avec espace d'usage. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m. Dimension du lavabo/lave-main : Largeur 0,60 m, hauteur 0,70 m, profondeur 0,30 m, hauteur supérieure de la vasque 0,85 m max. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



231 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Partie basse des miroirs des lavabos. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non concerné

Située entre 0,90 m et 1,05 m. A défaut le miroir doit être incliné de telle sorte qu'il permette une vision en position assise. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

Sanitaires chambre ou logement N°05

232 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non concerné

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte hors débattement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté des toilettes. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

233 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non concerné

Hauteur du dispositif pour fermer la porte compris entre 0,70m et 1,05m. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

234 - CRITERE OBLIGATOIRE . Barre d'appui fixée horizontalement prolongée avec partie oblique. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Correctement placée dont la hauteur est comprise entre 0,70 m et 0,80 m, à une distance ne pouvant excéder 0,45 m du milieu de la cuvette. Particularité de la barre relevable du bon côté acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CRITERE OBLIGATOIRE

235 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Hauteur de la cuvette (abattant inclus) et distance du mur. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Hauteur entre 0,45 m et 0,50 m. Les rehausseurs ne sont pas admis. Mesure entre le centre de la cuvette et le mur arrière de 0,50 m minimum. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

236 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Système d'ouverture et de fermeture des sanitaires simple, facile d'utilisation et contrastée. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Dispositif de fermeture/barre latérale. Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70 m et 1,05 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

237 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Abattants et lunettes des cuvettes des toilettes doivent être de couleur contrastée par rapport à leur environnement. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

238 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Distributeur de papier toilette préhensible. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Aucune contorsion pour utilisation du distributeur de papier. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

239 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Hauteur de poubelle. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Hauteur minimale de 0,40 m. Ouverture à pédale non acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

Coin cuisine chambre ou logement N°05

240 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Eclairage renforcé, notamment sur la plaque de cuisson. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non concerné

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

241 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Emplacement de chaque bouton de plaque de cuisson aisément repérable via un point contrasté et en relief. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non concerné

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1



242 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Coin cuisine, possibilité de demi-tour. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non concerné

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte hors débatement de porte et de tout obstacle en laissant un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à côté de l'évier, des plaques de cuisson, du four, du micro-onde etc. Noter Non concerné si un seul sanitaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

243 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Passage libre sous ou à proximité de l'évier et des plaques du plan de cuisson. Chambre ou logement n°05

Oui Non Non concerné

0,60 m de large, 0,70 m de haut et 0,50 m de profondeur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

244 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Appareils électroménagers équipés de repères tactiles. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non concerné

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

PREVENTION

Sécurité

245 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Affichage des consignes de sécurité en gros caractères, accompagnés de symboles.

Oui Non

Vérification de l'affichage des numéros d'urgence (112, 18, 15) et notamment le 114 pour le handicap auditif. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

246 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Présence d'une alarme incendie perceptible fixe (flash lumineux) ou mobile (réveil vibrant, bracelet, etc.) et logo handicap auditif dans les endroits où la personne se retrouve seule (sanitaires, salle d'eau, chambre, ...).

Oui Non Non concerné

Handicap(s) : AUDITIF . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

247 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Sécurisation des fenêtres à l'étage

Oui Non Non concerné

Obligation de garde-corps si fenêtres basses, ou neutralisation par un système de fermeture par clé ou oscillo-battant Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

248 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Présence de dispositifs de protection autour des lieux dangereux (proximité de route, de points d'eau, ...).

Oui Non Non concerné

Barrières de plus de 1 m, haies denses de plus de 0,50 m ou clôture système permettant l'éveil de la vigilance des piétons. Handicap(s) : MENTAL - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 1

PISCINE NON ERP

PISCINE NON ERP

249 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Cheminements, accès piscine et sécurité

Oui Non Non concerné

Aucun obstacle sur le cheminement et à une hauteur inférieure à 2,20m- Eclairage suffisant pour déplacement en toute sécurité - Porte d'accès ou portillon avec repérage tactile - pédiluve avec main courante contrastée franchissable par un fauteuil roulant ou passage latéral possible, et bandes antidérapante contrastée. Non concerné possible si pas de piscine. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

250 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Consignes utilisation de la piscine

Oui Non Non concerné

Document en français facile à lire et à comprendre illustré. Non concerné possible si pas de piscine. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

251 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Mobilier

Oui Non Non concerné

Mobilier de couleur contrasté - au moins un transat doit posséder une hauteur d'assise comprise de 0,45 à 0,50m. Non concerné possible si pas de piscine. Handicap(s) : MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2



252 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Accès au bassin

Oui Non Non concerné

Bassin repérable avec un contraste et changement de texture autour du bassin - bande d'éveil à la vigilance - marches de même hauteur avec giron d'au moins 0,28m et avec main courante (cf critères escaliers). Non concerné possible si pas de piscine. Handicap(s) : MOTEUR - VISUEL . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

253 - CRITERE CONFORT D'USAGE . Mise à l'eau

Oui Non Non concerné

Mise à disposition d'au moins un système de mise à l'eau (mentionné sur documentation et site internet). Non concerné possible si pas de piscine. Handicap(s) : MOTEUR . CRITERE CONFORT D'USAGE. Coef : 2

INFORMATIONS ACCESSIBILITE

Informations accessibilité

254 - CRITERE OBLIGATOIRE. L'établissement informe les clientèles sur son accessibilité effective en précisant notamment si son établissement a fait l'objet d'une dérogation concernant le handicap moteur (sur le site internet a minima)

Oui Non Non concerné

Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL. CRITERE OBLIGATOIRE. Contrôle documentaire. Rattrapable. Coef 9.

255 - CRITERE OBLIGATOIRE. Le professionnel a rempli son registre public d'accessibilité et le tient à disposition de sa clientèle

Oui Non Non concerné

<https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20aide%20registre%20public%20accessibilit%C3%A9.pdf> . CRITERE OBLIGATOIRE. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL . Contrôle documentaire. Rattrapable. Coef 3.

256 - CRITERE OBLIGATOIRE. Le professionnel a renseigné sa fiche sur Acceslibre

Oui Non

<https://acceslibre.beta.gouv.fr/> CRITERE OBLIGATOIRE. Handicap(s) : AUDITIF - MENTAL - MOTEUR - VISUEL. Contrôle documentaire. Rattrapable. Coef 3.

257 - CRITERE CONFORT D'USAGE. BONUS - Le site du prestataire est conforme aux principes du RGAA

Oui Non concerné

Critères et tests - Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (numerique.gouv.fr). CRITERE CONFORT D'USAGE. Contrôle documentaire. Rattrapable. Coef 3.